

SDZF/ZLJL-B095

191512340284

正本



ZFJC2025046

检测报告

编号：智方（检）字 2025 年 第 043 号

项目名称：日照阳光热电有限公司废气委托检测

委托单位：日照阳光热电有限公司

山东智方检测服务有限公司

2025 年 03 月 31 日



检测报告说明



1. 检测报告无本公司“检验检测专用章”、授权签字人签字及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
3. 如对检测报告有异议，请在签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。
4. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
6. 检测报告无 CMA 标识时，为测试报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用，对外不具备证明作用。
7. 未经本检测公司批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告，不得用于广告宣传。

地 址：山东省日照高新区高新六路智慧微电产业园 B5 栋三层

邮政编码：276826

电 话：0633-8861388

传 真：0633-8861366

开户银行：日照银行股份有限公司日照高新支行

帐 号：810101001421053120

项目信息一览表

编号：智方（检）字 2025 年第 043 号

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	日照阳光热电有限公司			
受检单位	名称	日照阳光热电有限公司			
	地址	山东省日照市开发区银川路 201 号			
	联系人	张工	联系电话	13563304567	
检测目的	委托检测				
样品类别	废气				
采样人员	代杰、王法栋				
分析人员	秦韩、徐晓雅、刘永杰				
检测结论	不予判定 山东智方检测服务有限公司 (检验检测专用章)				
说明					
编制人	李亚	审核人	冯宝艳	授权签字人	高同
日期	2025.3.31	日期	2025.3.31	日期	2025.3.31

烟尘（生产性排尘）、烟气检测结果报告单

编号：智方（检）字 2025 年第 043 号

共 6 页 第 4 页

产品名称	废气			分析日期	2025.03.28-03.29	
样品量	弯头滤膜*5			样品状态描述	样品外观：完好，样品完整，无破损。	
检测点位	检测项目	采样时间		样品编号	实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
燃煤锅炉排气筒	低浓度颗粒物	2025.03.25	第一次	2025046KF-1	3.4	0.994
			第二次	2025046KF-2	4.0	0.874
			第三次	2025046KF-3	3.1	0.691
			第四次	2025046KF-4	3.1	0.674
			第五次	2025046KF-5	2.9	0.697
排气筒参数						
排气筒高度（m）		150				
采样时间		烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m³/h）	含湿量（%）	氧含量（%）
2025.03.25	第一次	39.4	2.0	292497	6.7	/
	第二次	39.1	1.5	218619	6.5	/
	第三次	38.0	1.5	222797	6.3	/
	第四次	38.0	1.5	217297	6.3	/
	第五次	38.2	1.6	240455	6.3	/
备注						

废气检测结果报告单

编号：智方（检）字 2025 年第 043 号

共 6 页 第 5 页

产品名称	废气			分析日期		2025.03.27	
样品量	吸收管*4			样品状态描述		样品外观：完好，样品完整，无破损。	
检测点位	检测项目	采样时间		样品编号	实测浓度（mg/m³）		排放速率（kg/h）
燃煤锅炉排气筒	氨	2025.03.25		2025046KF-1	0.22		0.07
				2025046KF-2	0.10		0.06
				2025046KF-3	0.19		0.06
排气筒参数	排气筒高度（m）		150				
	采样时间		标干流量（m³/h）	流速（m/s）	烟温（℃）	含湿量（%）	氧含量（%）
	2025.03.25		311656	2.2	43.7	7.5	9.9
			548249	3.9	44.3	7.8	9.9
			327807	2.3	40.8	7.4	9.4
备注							

检测方法、依据及仪器设备信息一览表

编号：智方（检）字 2025 年第 043 号

共 6 页 第 6 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限	仪器设备信息
废气	二氧化硫	便捷式紫外吸收法	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便捷式紫外吸收法 HJ 1131-2020	2mg/m ³	崂应 3023 紫外差分烟 气综合分析仪 (SDZF-047)
	氮氧化物	便捷式紫外吸收法	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便捷式紫外吸收法 HJ 1132-2020	2mg/m ³	崂应 3023 紫外差分烟 气综合分析仪 (SDZF-047)
	低浓度颗粒物	重量法	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	3012H-51 自动烟尘 (气) 测试仪 (SDZF-040) GTB-790L 恒温恒湿 称量系统(SDZF-030) DHG-9240A 电热鼓风 干燥箱(SDZF-018) MS105DU 电子天平 (SDZF-010)
	氨	纳氏试剂分 光光度法	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试 剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³	崂应 3072 智能双路烟 气采样器(SDZF-042) 紫外可见分光光度计 (SDZF-060)

*****本报告结束*****